



TYRIMAI
ISO/IEC 17025

LIEUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

N. LAUJIS

Skemų socialinės globos namai
Gauta
2019-05-23 Nr. 4

**NACIONALINIS MAISTO IR
VETERINARIJOS RIZIKOS
VERTINIMO INSTITUTAS**

Panevėžio teritorinis skyrius

Veterinarijos g. 2, Pažagienių k., LT-36222

Panevėžio r.

Tel. (370-45) 432323

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 6-19/01044/1 CH

Savikontrolė

Mėginio (-ių) gavimo data: 2019-05-15

Užsakovo pavadinimas, adresas: Skemų socialinės globos namai, įm. k. 190796039, Klevų g. 10, Skemų k., Rokiškio r.

Tyrimų atlikimo data: 2019-05-17

Mėginio (-ių) aprašymas: Gręžinio vanduo, 1 l, paimtas 2019-05-15, 7.30 val. iš Klevų g. 10, Skemų k., Rokiškio r.

Mėginio (-ių) paėmimo tvarka:** Prašymas atlikti tyrimus 2019-05-15, D. Meliūnienė

Mėginį (-ius) pristatė: D. Meliūnienė

TYRIMO REZULTATAI

Nitrito kiekis, mg/L	< 0,04	LST EN 26777:1999
Nitratų kiekis, mg/l.	< 2	LST ISO 7890-3:1998
Amonio kiekis, mg/L	< 0,03	LST ISO 7150-1:1998
Geležies kiekis, µg/L	< 10	LST ISO 6332:1995 (išskyrus 7.2-7.3 p.)

Paiškinimas: Nr. ... CH - Cheminių tyrimų poskyris.

< – reiškia, kad analitės koncentracija mėginyje yra mažesnė nei galima nustatyti ir kiekybiškai įvertinti duotuoju analizės metodu.

Tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu.

** Institutas mėginių neima ir už jų paėmimą neatsako.

Be raštiško Instituto sutikimo atskiros tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

Tyrimų protokolo pasirašymo data: 2019-05-20



Parašai

Instituto vadovas
(skyriaus vedėjas)

Skyriaus vedėja
Virgintija Krasauskienė

Atsakingas asmuo

Vyr. inžinierė
Jurgita Kazėnienė



TYRIMŲ
ISO 17025

Lietuvos
Nacionalinis
Akreditacijos
Biuras

NR. LA 0119

Skemų socialinės globos namai
Gauta
2019-05-23 Nr. 3

NACIONALINIS MAISTO IR
VETERINARIJOS RIZIKOS
VERTINIMO INSTITUTAS
Panevėžio teritorinis skyrius
Veterinarijos g. 2, Pažagienių k., LT-36222
Panevėžio r.
Tel. (370-45) 432323

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 6-19/01043/1 M

Savikontrolė

Mėginio (-ių) gavimo data: 2019-05-15
Užsakovo pavadinimas, adresas: Skemų socialinės globos namai, įm. k. 190796039, Klevų g. 10, Skemų k., Rokiškio r.
Tyrimų atlikimo data: 2019-05-17
Mėginio (-ių) aprašymas: Gręžinio vanduo, 1,0 l, paimtas su sava tara 2019-05-15; 7.30 val. iš Klevų g. 10, Skemų k., Rokiškio r.
Mėginio (-ių) paėmimo tvarka:** Prašymas atlikti tyrimus 2019-05-15, D. Meliūnienė
Mėginį (-ius) pristatė: D. Meliūnienė

TYRIMO REZULTATAI

Žarninių enterokokų skaičius, KSV/100 ml	neaptikta	LST EN ISO 7899-2:2001
Žarnyno lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius, KSV/100 ml	neaptikta	LST EN ISO 9308-1:2014 LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Paaiškinimas: Nr. ... M - Mikrobiologinių tyrimų poskyris.

Tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu.

** Institutas mėginių neima ir už jų paėmimą neatsako.

Be raštiško Instituto sutikimo atskiros tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

Tyrimų protokolo pasirašymo data: 2019-05-17

Parašai

Instituto vadovas
(skyriaus vedėjas)


D. Meliūnienė
Val. gydytoja

Atsakingas asmuo


Valda Ječiuvienė

