

Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų  
vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę taisyklių  
8 priedas

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos  
Panevėžio valdybos Kupiškio aplinkos apsaugos inspekcija  
(Institucijos pavadinimas)

PATIKRINIMO AKTAS Nr. PA-4045

2022 m. liepos mėn. 29 d.

Rokiškis  
(Surašymo vieta)

Aš (mes) Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Panevėžio valdybos Kupiškio  
(Patikrinimą atlikęs pareigūnas (-ai), pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės))  
aplinkos apsaugos inspekcijos vyresnysis specialistas Modestas Muleras ir Aplinkos apsaugos  
departamento prie Aplinkos ministerijos Panevėžio valdybos Kupiškio aplinkos apsaugos inspekcijos  
vyriausioji specialistė Danutė Baronienė

dalyvaujant

(Liudytojams ar Aplinkos ministerijos sistemos bei kitų kontrolę vykdančių institucijų atstovams, jų pareigos,  
vardai, pavardės, adresai, telefonai)

ir juridinio asmens atstovui (-ams) ar fiziniam asmeniui: Skemų socialinės globos namų direktoriaus  
pavadootojui ūkio reikalams Arvydui Šapokai.

patikrinau (-ome) Skemų socialinės globos namus, j. k. 190796039, Klevų g. 10, Skemų k., Rokiškio  
(Juridinio asmens pavadinimas, adresas, kodas ar fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ar gimimo data, adresas ir telefonas patikrinamo objekto  
kaimiškoji sen., Rokiškio r. sav., tel. (8 686) 41 667, el. p.: info@skemai.lt  
pavadinimas ir adresas)

Patikrinimo tikslas ir rūšis: planinis-išplėstinis patikrinimas (nuotekų ir atliekų tvarkymo aplinkosaugos  
(Planinis ar neplaninis patikrinimas, kokios sritys numatomos tikrinti)  
reikalavimų laikymasis).

Duomenys apie tikrinamą objektą: Skemų socialinės globos namų veikla – neįgaliųjų priežiūra ir globa.  
(Objekto veiklos pobūdis, informacija apie išduotus leidimus, licencijas ir

Skemų socialinės globos namai (toliau – globos namai) yra 19 ha plotą užimanti teritorija su  
kitus dokumentus, kuriais nustatytos aplinkos apsaugos sąlygos, kita reikalinga informacija)

gyvenamaisiais ir kitos paskirties pastatais, biudžetinė įstaiga. Bendrasis visų įstaigai priklausančių  
pastatų plotas – 13 136 m<sup>2</sup>, iš kurių 8003 m<sup>2</sup> yra gyvenamasis plotas – miegamasis plotas sudaro 2442  
m<sup>2</sup>. Nuo 2022 m. sausio 1 d. Globos namai gali apgyvendinti 330 gyventojų. Globos namuose dirba  
dirba 204 darbuotojai. Skemų socialinės globos namai yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį,  
finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo anspaudą, sąskaitas bankuose. Socialinės globos  
namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Biudžetinių įstaigų, Socialinių  
paslaugų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais.

Skemų socialinės globos namai eksploatuoja požeminio gėlo vandens vandenvietę, iš kurios vandenį  
tiesia socialinės globos namų poreikiams, Skemų kaimo gyventojams. Lietuvos geologijos tarnybos prie  
aplinkos ministerijos Leidimas naudoti žemės gelmių išteklius (išskyrus angliavandenilius) ir ertmes Nr.

PV-18-42 išduotas 2018 m. balandžio 18 d., vandenvietės kodas Žemės gelmių registre - 3294, leidimas galiojantis. Vandens skaitiklio patikros sertifikatas Nr. 1429902, patikra atlikta 2021-07-21, galioja iki 2023-07-21. „Trikampės užtvankos“ (siaurinantis įrenginys skysčio lygio ir srauto matavimui) patikros sertifikatas Nr. 1326218, patikra atlikta 2020-07-16, galioja iki 2024-07-16. Metalinės liniuotės patikros sertifikatas Nr. 1218484, patikra atlikta 2020-07-27, galioja iki 2022-07-27.

Skemų socialinės globos namai eksploatuoja buitinių nuotekų valymo įrenginius, nuotekų valyklos teršalų išleidimui su nuotekomis turi Taršos leidimą Nr. P2-5/023/TL-P.6-34/2020, išduotą 2020-12-22 (iki leidimo pakeitimo TIPK leidimas Nr. P2-5/018, išduotas 2005-11-15, koreguotas 2007-07-11, 2011-11-09). Taršos leidimu (toliau - TL) normuojamas su nuotekomis išleidžiamų teršalų kiekis. TL nustatyti didžiausios leistinos koncentracijos (toliau - DLK) normatyvai: BDS<sub>7</sub> mom. – 34 mg/l., BDS<sub>7</sub> vidut. – 23 mg/l.

Šiluminę energiją Skemų socialinės globos namams tiekia UAB „Rokmedis“ iš eksploatuojamos biokuro katilinės pagal 2021 m. rugsėjo 16 d. sutartį Nr. 2021/09/16.

Skemų socialinės globos namų veikloje susidaro komunalinės ir sveikatos priežiūros atliekos. Paskutinis patikrinimas atliktas 2021 m. lapkričio 16 d. Paskutinio patikrinimo metu nustatytas pažeidimas. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringas buvo vykdomas nesilaikant Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programos.

Patikrinimas pradėtas 2022 m. liepos 12 d.

Patikrinimo metu nustatyta: Skemų socialinės globos namų nuotekų valyklos pajėgumas – 52 m<sup>3</sup>/d.

(Kaip laikomasi leidimuose, licencijose ir kituose dokumentuose nustatytų aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, jei

Pagal pateiktą nuotekų apskaitos registrą nuotekų valykloje per parą vidutiniškai valoma apie 52 m<sup>3</sup>/d. nesilaikoma, nurodyti pažeistus teisės aktus)

Pateikta nuotekų valyklos technologinė schema atitinka esamą situaciją. Nuotekos iš perpumpavimo stoties patenka į aerotanką su antriniu nusodintuvu, išvalytos nuotekos išleidžiamos į Rastupio upę. Nuotekų perpumpavimo stotis turi avarinį išleistuvą, avarinio išleistuvo plomba nepažeista. Nuotekų mėginių sėmimo vieta pažymėta. Nuotekų kiekio matavimui yra įrengtas siaurinantis įrenginys skysčio lygio ir srauto matavimui (trikampė užtvanka), patikros sertifikatas Nr.1326218, patikra atlikta 2020-07-16, galioja iki 2024-07-16. Metalinės liniuotės patikros sertifikatas Nr. 1218484, atlikta 2020-07-27, patikra galioja iki 2020-07-27. Nuotekų ištekėjimo vamzdyno žiotys švarios, vizualiai matyti, kad nuotekos išvalomos iki nustatytų normatyvų.

Skemų socialinės globos namai nuo 2021 m. pagal 2020-12-22 turi suderintą ūkio subjekto aplinkos monitoringo programą ir privalo vykdyti taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringą. Pagal taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo planą mėginių ėmimo dažnumas privalomas 1 kartą per ketvirtį. Pagal vykdytus 2021 m. IV ketv. (Nr. Ch 8311/2021; 2021-11-18 ir Nr. Ch 9602/2021; 2021-12-31) ir 2022 m. I ketv. (Nr. Ch 1115/2022; 2022-02-22), II ketv. (Nr. Ch 3752/2022; 2022-05-13 ir Nr. Ch 4983/2022; 2022-06-22) taršos šaltinių monitoringo kontrolinius matavimus ištekančiose nuotekose teršalų kiekis BDS<sub>7</sub> neviršijo TL nustatytų normatyvų. 2021 m. I ketv. (2021-04-08) ir III ketv. (2021-07-23) taršos šaltinių monitoringo kontrolinių matavimų ištekančiose nuotekose teršalų kiekis (BDS<sub>7</sub>) buvo patikrintas 2021-11-16 ir neviršijo TL nustatytų normatyvų. Skemų socialiniai globos namai už 2021 m. II ketv. nubausti 2022-01-27 (2021-11-16 patikrinimo aktas Nr. (16.3)-PA-6649. Aplinkos apsaugos agentūros aplinkos tyrimų departamento Šiaurės Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius atliko laboratorinę kontrolę 2021-05-26, tyrimų protkolas Nr. P-110-2021-90/1, BDS<sub>7</sub> normatyvas nebuvo viršytas.

Nuotekų tvarkymo apskaitos metinė 2021 m. ataskaita AIVIKS pateikta laiku, ataskaita priimta. Vandens naudojimo apskaitos 2021 m. metinė ataskaita AIVIKS pateikta laiku, ataskaita priimta. Nuotekų valykloje susidaręs nuotekų dumblas perduodamas ŽŪB „Lašai“ pagal 2012-03-15 dumblo šalinimo sutartį Nr. 2012/03/14. ŽŪB „Lašai“ turi Aplinkos apsaugos agentūros 2020-09-11 patvirtintą trešimo planą „Lašų ŽŪB trešimo nuotekų dumblo plano derinimo 2020 m.“ Nuotekų dumblo apskaita vedama AIVIKS sistemoje. Susidaręs apdoroto dumblo (sausosios medžiagos) kiekis yra 5,715 t.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo 2011 m. gegužės 3 d. Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir atsakaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ 6.2 p. reikalavimu <Atliekų susidarymo apskaitą atskirai vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos

informacinėje sistemoje (toliau – GPAIS) turi vykdyti įmonės <...> kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų (išskyrus pavojingas komunalines atliekas) ir (ar) daugiau nei 12 tonų nepavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos, atliekų sąrašė pažymėtos kodu 20 03 01). Įmonės veikloje susidaro per maži nepavojingųjų atliekų (nuotekų dumblo) kiekiai, todėl nuotekų dumblas neįtraukiamas į GPAIS apskaitą. Pagal 2022-0-16 parazitologinio tyrimo protokolo Nr. PA 1339/2022 rezultatus apdorotame dumble kirminų kiaušinėlių ir lervų nerasta.

Įmonės veiklos vykdymo metu susidaro mišrios komunalinės ir sveikatos priežiūros atliekos. Komunalinės atliekos perduodamos AB „Rokiškio komunalininkas“ pagal 2005-02-01 sutartį Nr. 58. Su AB „Rokiškio komunalininkas“ 2020-08-10 yra sudaryta pakuotės atliekų tvarkymo sutartis Nr. 2020/08/10. Įmonės veikloje susidaro pavojingos ir nepavojingos sveikatos priežiūros atliekos. 2021 m. IV ketv. ir 2022 m. I ketv. ir II ketv. suvestinės suformuotos ir patvirtintos laiku. Atliekų susidarymo apskaitos metinė ataskaita GPAIS už 2021 m. pateikta laiku – 2022-01-14. Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2021-10-12 įsakymu Nr. (V2)-1.7-94, už teisingą duomenų pateikimą GPAIS atsakinga skirta vyriausioji slaugytoja Daiva Kavoliūnienė.

**Išvada:** Aplinkosauginių pažeidimų nenustatyta.

Prie patikrinimo akto pridedama: Aplinkos apsaugos departamento prie AM direktoriaus 2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. AD1-337 patvirtintas aplinkos apsaugos reikalavimų atliekant nuotekų tvarkymą (t. y. gamybinių, vandens valymo įrenginių) patikrinimą kontrolinis klausimynas, 5 lapai.

Tikrinamo juridinio asmens atstovo ar fizinio asmens prašymai, skundai: \_\_\_\_\_

Vyresnysis specialistas  
(Patikrinimą atlikusio pareigūno pareigos)

  
(parašas)


Modestas Muleras  
(Vardas, pavardė)

Dalyvavę asmenys: \_\_\_\_\_

  
(parašas)  
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams  
Arvydas Šapokas  
(parašas)

Danutė Baroniene  
(Vardas, pavardė)  
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams  
Arvydas Šapokas  
(Vardas, pavardė)  
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams  
Arvydas Šapokas

\*Patikrinimo akto antrąjį egzempliorių, 3 lapų, gavau.

  
(Juridinio asmens atstovo ar fizinio asmens vardas, pavardė)

2022 m. liep mėn. 17 d.

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\*\* Patikrinimo akto antrasis egzempliorius, \_\_\_\_\_ lapų, išsiųstas registruotu laišku 20\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ mėn. \_\_\_\_ d., pašto kvito Nr. \_\_\_\_\_.

\* Jei juridinio asmens atstovas ar fizinis asmuo atsisako pasirašyti patikrinimo aktą, apie tai pažymima akte.

\*\* Pildoma, jei nėra galimybės patikrinimo aktą įteikti juridinio asmens atstovui ar fiziniam asmeniui.

